

Barrierefreiheit für Veranstaltungen

Veranstaltungsort: Stiftung Bürgerspital zum Hl. Geist, Semmelstr. 2-4

Arbeitskreis Barrierefreies Bauen des Bau- und Sozialreferates der Stadt Würzburg

Prüfbogen Barrierefreiheit

		Ja	Nein	Bemerkungen
1.	Barrierefreie Erreichbarkeit	x		
	Behindertenparkplätze		x	Anzahl
	Barrierefreie Bushaltestelle			
	Barrierefreie Straßenbahnhaltestelle		x	
2.	Barrierefreier Vorplatz	x		
	Leitsystem	x		
	• Beschilderung	x		
	• Taktile		x	
	• Piktogramme		x	
	Beleuchtung	x		
	Bodenbeschaffenheit z. B. Pflasterung	x		Glattes Pflaster
	Neigung	x		leicht
3.	Barrierefreier Haupteingang	x		
	Erkennbar und Auffindbar	x		Beschilderung nach Bedarf
	Schwelle		x	
	Neigung	x		Leichte Neigung
	Bodenbeschaffenheit			eben
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Automatische Türen	x		Außer Betrieb, kann aber aktiviert werden.
4.	Barrierefreier Nebeneingang	x		In der Nähe des Haupteingangs
	Erkennbar und Auffindbar	x		
	Hinweis am Haupteingang auf den Nebeneingang	x		
	Schwelle		x	
	Neigung	x		Ganz leicht
	Bodenbeschaffenheit			eben
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Automatische Türen	x		

		Ja	Nein	Bemerkungen
5.	Orientierung im Raum			
	Leitsystem	x		
	• Beschilderung	x		
	• Beschilderung – große kontrastreiche Schrift	x		
	• Piktogramme		x	
	Beleuchtung	x		
6.	Aufzug	x		
	Abmessung Fahrkorb 1,10 m Breite x 1,40 m Tiefe	x		2,50 m x 2,00 m
	Spiegel im Fahrkorb		x	
	Handlauf im Fahrkorb	x		
	Sprachansage		x	
	Waagrechtes Bedienelement		x	
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
7.	Innentreppen	x		
	Stufen	x		Anzahl 3 Stockwerke
	Stufenuntertritt		x	
	Kontrastreiche Stufenmarkierung		x	
	Handlauf einseitig		x	
	Handlauf beidseitig	x		
8.	Barrierefreie Sanitäranlage	x		
	Lage			2. Stock über Aufzug erreichbar
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Kennzeichnung Piktogramm		x	
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 m x 1,50 m	x		
	WC beidseitig anfahrbar, d.h. Bewegungsfläche neben dem WC-Becken 0,90 m beidseitig	x		
	Stützklappgriffe beidseitig	x		
	Toilettenpapierhalterung	x		
	• an den Stützklappgriffen	x		
	• erreichbar ohne Änderung der Sitzposition	x		
	• Notrufanlage	x		
	Handwaschbecken unterfahrbar	x		
	Einhebelarmatur	x		
	Spiegel	x		Zu hoch, nicht gekippt

		Ja	Nein	Bemerkungen
9.	Platz für Rollatoren	x		
10.	Räume			
	Raum I:			
	Name des Raums			S 1
	Lage des Raums			3. Stock
	barrierefrei zugänglich	x		
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt	x		Anzahl 80
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage	x		
	Höranlage		x	
	• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		x	
	Raum II:			
	Name des Raums			S 2
	Lage des Raums			3. Stock
	barrierefrei zugänglich	x		
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt	x		Anzahl 20
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage		x	
	Höranlage		x	
	• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		x	
	Raum III:			
	Name des Raums			S 3
	Lage des Raums			3. Stock
	barrierefrei zugänglich	x		
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt	x		Anzahl 15
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage		x	
	Höranlage		x	
	• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		x	