

Barrierefreiheit für Veranstaltungen

Veranstaltungsort: Felix-Fechenbach-Haus, Gutenbergstr. 11

Arbeitskreis Barrierefreies Bauen des Bau- und Sozialreferates der Stadt Würzburg

Prüfbogen Barrierefreiheit

		Ja	Nein	Bemerkungen
1.	Barrierefreie Erreichbarkeit	x		
	• Behindertenparkplätze	x		Werden individuell nach Anfrage bereitgestellt
	• Barrierefreie Bushaltestelle	x		
	• Barrierefreie Straßenbahnhaltestelle	x		
2.	Barrierefreier Vorplatz	x		
	Leitsystem		x	
	• Beschilderung		x	
	• Taktil		x	
	• Piktogramme		x	
	Beleuchtung	x		
	Bodenbeschaffenheit z. B. Pflasterung			Pflaster
	Neigung		x	
3.	Außentreppe	x		
	Stufen	x		Anzahl 14
	Stufenuntertritt		x	
	Kontrastreiche Stufenmarkierung		x	
	Handlauf einseitig	x		
	Handlauf beidseitig	x		
4.	Außenrampe	x		
	Neigung			steil 7-8%
	Länge ca.			28 m (6 m, 12 m 10 m)
	Breite			
	Zwischenpodeste/Größe	x		
	Handlauf		x	
	Radabweiser	x		Geländer

		Ja	Nein	Bemerkungen
5.	Barrierefreier Haupteingang	x		
	Erkennbar und Auffindbar	x		
	Schwelle		x	
	Neigung		x	
	Bodenbeschaffenheit			eben
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		Doppeltür
	Automatische Türen		x	
6.	Barrierefreier Nebeneingang	x		
	Erkennbar und Auffindbar	x		
	Hinweis am Haupteingang auf den Nebeneingang		x	
	Schwelle		x	
	Neigung		x	
	Bodenbeschaffenheit			eben – uneben
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		Doppeltüre 1,20 m
	Automatische Türen		x	
7.	Orientierung im Raum			
	Leitsystem		x	
	• Beschilderung		x	
	• Beschilderung – große kontrastreiche Schrift		x	
	• Piktogramme		x	
	Beleuchtung	x		
8.	Aufzug	x		Aufzug im Außenbereich zur Galerie 1
	Abmessung Fahrkorb 1,10 m Breite x 1,40 m Tiefe	x		
	Spiegel im Fahrkorb		x	
	Handlauf im Fahrkorb		x	
	Sprachansage		x	
	Waagrechtes Bedienelement	x		
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
9.	Innentreppen	x		
	Stufen	x		Anzahl über 10
	Stufenuntertritt		x	
	Kontrastreiche Stufenmarkierung		x	
	Handlauf einseitig		x	
	Handlauf beidseitig	x		

		Ja	Nein	Bemerkungen
10.	Barrierefreie Sanitäranlage	x		Anzahl 2
	Lage			EG Hauptsaal
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Kennzeichnung Piktogramm	x		
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 m x 1,50 m	x		
	WC beidseitig anfahrbar, d.h. Bewegungsfläche neben dem WC-Becken 0,90 m beidseitig		x	
	Stützklappgriffe beidseitig		x	
	Toilettenpapierhalterung	x		
	<ul style="list-style-type: none"> • an den Stützklappgriffen 		x	
	<ul style="list-style-type: none"> • erreichbar ohne Änderung der Sitzposition 	x		
	<ul style="list-style-type: none"> • Notrufanlage 		x	
	Handwaschbecken unterfahrbar	x		
	Einhebelarmatur		x	
	Spiegel	x		
10 a.	Barrierefreie Sanitäranlage	x		Anzahl 2
	Lage			1. OG Galerie 1
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Kennzeichnung Piktogramm		x	
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 m x 1,50 m	x		
	WC beidseitig anfahrbar, d.h. Bewegungsfläche neben dem WC-Becken 0,90 m beidseitig		x	
	Stützklappgriffe beidseitig		x	
	Toilettenpapierhalterung	x		
	<ul style="list-style-type: none"> • an den Stützklappgriffen 		x	
	<ul style="list-style-type: none"> • erreichbar ohne Änderung der Sitzposition 	x		
	<ul style="list-style-type: none"> • Notrufanlage 		x	
	Handwaschbecken unterfahrbar	x		
	Einhebelarmatur		x	
	Spiegel	x		
11.	Platz für Rollatoren	x		
12.	Räume			
	Raum I:			
	Name des Raums			Hauptraum

		Ja	Nein	Bemerkungen
	Lage des Raums			EG
	barrierefrei zugänglich	x		
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 250
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage	x		
	Höranlage		x	
	• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		x	
	Raum II:			Anmietbar über AWO / BSW
	Name des Raums			Gastraum
	Lage des Raums			1 OG
	barrierefrei zugänglich	x		Aufzug
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 80
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage	x		
	Höranlage		x	
	• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		x	
	Raum III a:			Zugang über Gastraum
	Name des Raums			Galerie 1 rechts
	Lage des Raums			1. OG
	barrierefrei zugänglich	x		Aufzug
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 80
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage	x		
	Höranlage		x	
	• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		x	
	Raum III b:			Zugang über Gastraum
	Name des Raums			Galerie 1 links
	Lage des Raums			1. OG
	barrierefrei zugänglich	x		Aufzug
	Türbreite (mind. 90 cm)			
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 50
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage		x	
	Höranlage		x	
	• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		x	

	Ja	Nein	Bemerkungen
Raum IV:			
Name des Raums			Galerie 2
Lage des Raums			2. OG
barrierefrei zugänglich		x	
Türbreite (mind. 90 cm)		x	
Besucherplätze insgesamt			Anzahl 20
davon Rollstuhlplätze		x	
Beschallungsanlage		x	
Höranlage		x	
<ul style="list-style-type: none"> • Induktionsanlage 		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
<ul style="list-style-type: none"> • FM Funkanlage 		x	