

Barrierefreiheit für Veranstaltungen

Veranstaltungsort: Hotel Amberger, Ludwigstr. 17-19

Arbeitskreis Barrierefreies Bauen des Bau- und Sozialreferates der Stadt Würzburg

Prüfbogen Barrierefreiheit

		Ja	Nein	Bemerkungen
1.	Barrierefreie Erreichbarkeit		x	Zugang über Tiefgarage
	Behindertenparkplätze	x		Anzahl 1
	Barrierefreie Bushaltestelle			
	Barrierefreie Straßenbahnhaltestelle			
2.	Barrierefreier Vorplatz	x		
	Leitsystem		x	
	• Beschilderung		x	
	• Taktil		x	
	• Piktogramme		x	
	Beleuchtung	x		
	Bodenbeschaffenheit z. B. Pflasterung		x	
	Neigung		x	
3.	Außentreppe	x		
	Stufen	x		Anzahl 3
	Stufenuntertritt		x	
	Kontrastreiche Stufenmarkierung		x	
	Handlauf einseitig	x		
	Handlauf beidseitig		x	
4.	Barrierefreier Haupteingang		x	
	Erkennbar und Auffindbar			
	Schwelle			
	Neigung			
	Bodenbeschaffenheit			eben – uneben
	Türbreite (mind. 90 cm)			
	Automatische Türen			
5.	Barrierefreier Nebeneingang	x		Bedingt über Tiefgarage mit Aufzug (1,00 m x 1,04 m, Tür 0,80 m)
	Erkennbar und Auffindbar	x		

		Ja	Nein	Bemerkungen
	Hinweis am Haupteingang auf den Nebeneingang	x		
	Schwelle		x	
	Neigung		x	
	Bodenbeschaffenheit			eben
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Automatische Türen		x	
6.	Orientierung im Raum			
	Leitsystem		x	
	• Beschilderung	x		
	• Beschilderung – große kontrastreiche Schrift		x	
	• Piktogramme		x	
	Beleuchtung	x		
7.	Aufzug	x		
	Abmessung Fahrkorb 1,10 m Breite x 1,40 m Tiefe		x	1,00 m x 1,04 m
	Spiegel im Fahrkorb		x	
	Handlauf im Fahrkorb		x	
	Sprachansage	x		
	Waagrechtes Bedienelement		x	
	Türbreite (mind. 90 cm)		x	0,80 m
8.	Innentreppen	x		
	Stufen	x		Anzahl 4
	Stufenuntertritt		x	
	Kontrastreiche Stufenmarkierung	x		
	Handlauf einseitig		x	
	Handlauf beidseitig	x		
9.	Barrierefreie Sanitäranlage		x	Anzahl
	Lage			
	Türbreite (mind. 90 cm)			
	Kennzeichnung Piktogramm			
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 m x 1,50 m			
	WC beidseitig anfahrbar, d.h. Bewegungsfläche neben dem WC-Becken 0,90 m beidseitig			
	Stützklappgriffe beidseitig			
	Toilettenpapierhalterung			
	• an den Stützklappgriffen			

		Ja	Nein	Bemerkungen
	<ul style="list-style-type: none"> erreichbar ohne Änderung der Sitzposition 			
	<ul style="list-style-type: none"> Notrufanlage 			
	Handwaschbecken unterfahrbar			
	Einhebelarmatur			
	Spiegel			
10.	Platz für Rollatoren		x	
11.	Räume			
	Raum I:			
	Name des Raums			Ludwig I
	Lage des Raums			Groundfloor
	barrierefrei zugänglich	x		
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 25
	davon Rollstuhlplätze			10
	Beschallungsanlage		x	
	Höranlage		x	
	<ul style="list-style-type: none"> Induktionsanlage 			mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	<ul style="list-style-type: none"> FM Funkanlage 		x	
	Raum II:			
	Name des Raums			Ludwig II
	Lage des Raums			Groundfloor
	barrierefrei zugänglich	x		
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 20
	davon Rollstuhlplätze			5
	Beschallungsanlage		x	
	Höranlage		x	
	<ul style="list-style-type: none"> Induktionsanlage 			mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	<ul style="list-style-type: none"> FM Funkanlage 		x	
	Raum III:			
	Name des Raums			Ludwig III
	Lage des Raums			Groundfloor
	barrierefrei zugänglich	x		
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 5
	davon Rollstuhlplätze			2
	Beschallungsanlage		X	
	Höranlage		x	
	<ul style="list-style-type: none"> Induktionsanlage 			mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen

		Ja	Nein	Bemerkungen
	• FM Funkanlage		x	
	Raum IV:			
	Name des Raums			Kartause
	Lage des Raums			Groundfloor
	barrierefrei zugänglich	x		
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 15
	davon Rollstuhlplätze			3
	Beschallungsanlage		x	
	Höranlage		x	
	• Induktionsanlage			mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		x	