

# Barrierefreiheit für Veranstaltungen

Veranstaltungsort: Hotel Rebstock, Neubastr. 7

## Arbeitskreis Barrierefreies Bauen des Bau- und Sozialreferates der Stadt Würzburg

### Prüfbogen Barrierefreiheit

		Ja	Nein	Bemerkungen
<b>1.</b>	<b>Barrierefreie Erreichbarkeit</b>	x		
	Behindertenparkplätze		x	Valet Parking = Auto wird geparkt
	Barrierefreie Bushaltestelle			
	Barrierefreie Straßenbahnhaltestelle			
<b>2.</b>	<b>Barrierefreier Vorplatz</b>	x		
	Leitsystem		x	
	• Beschilderung	x		
	• Taktile		x	
	• Piktogramme		x	
	Beleuchtung	x		
	Bodenbeschaffenheit z. B. Pflasterung			Pflaster
	Neigung	x		ca. 6 %, Kante bzw. Querneigung
<b>3.</b>	<b>Barrierefreier Haupteingang</b>	x		Innen gibt es 6 Stufen, Hebebühne ist hierfür vorhanden
	Erkennbar und Auffindbar	x		
	Schwelle		x	
	Neigung		x	
	Bodenbeschaffenheit			eben
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Automatische Türen	x		
<b>4.</b>	<b>Orientierung im Raum</b>			
	Leitsystem	x		
	• Beschilderung	x		
	• Beschilderung – große kontrastreiche Schrift	x		
	• Piktogramme		x	
	Beleuchtung			Teilweise dunkel

		Ja	Nein	Bemerkungen
<b>5.</b>	<b>Info/Kassenschalter</b>	x		Rezeption
	Induktionsanlage		x	
	Unterfahrbarkeit		x	
<b>6.</b>	<b>Aufzug</b>	x		
	Abmessung Fahrkorb 1,10 m Breite x 1,40 m Tiefe		x	1,00 m x 1,40 m
	Spiegel im Fahrkorb	x		
	Handlauf im Fahrkorb		x	
	Sprachansage		x	
	Waagrechtes Bedienelement		x	
	Türbreite (mind. 90 cm)		x	0,80 m
<b>7.</b>	<b>Innentreppen</b>	x		
	Stufen	x		Anzahl 24
	Stufenuntertritt		x	
	Kontrastreiche Stufenmarkierung		x	
	Handlauf einseitig	x		
	Handlauf beidseitig		x	
<b>8.</b>	<b>Barrierefreie Sanitäranlage</b>	x		Bedingt (Aufzugsmaße, Türbreite der Sanitäranlage)
	Lage			UG über Aufzug s. Maße Korb/Tür
	Türbreite (mind. 90 cm)		x	0,75 m
	Kennzeichnung Piktogramm	x		
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 m x 1,50 m	x		
	WC beidseitig anfahrbar, d.h. Bewegungsfläche neben dem WC-Becken 0,90 m beidseitig		x	einseitig
	Stützklappgriffe beidseitig	x		
	Toilettenpapierhalterung	x		
	• an den Stützklappgriffen		x	
	• erreichbar ohne Änderung der Sitzposition		x	
	• Notrufanlage		x	
	Handwaschbecken unterfahrbar	x		
	Einhebelarmatur	x		
	Spiegel	x		
<b>9.</b>	<b>Platz für Rollatoren</b>	x		Nach Bedarf

		Ja	Nein	Bemerkungen
<b>10.</b>	<b>Räume</b>			
	<b>Raum I und II:</b>			Auch einzeln mietbar
	Name des Raums			Portugiese und Burgwunder
	Lage des Raums			UG
	barrierefrei zugänglich	x		Bedingt s. Aufzug
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 50
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage	x		
	Höranlage		x	
	• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		x	
	<b>Raum III und IV:</b>			Auch einzeln mietbar
	Name des Raums			Silvaner und Riesling
	Lage des Raums			EG
	barrierefrei zugänglich	x		
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 60
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage	x		
	Höranlage		x	
	• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		x	
	<b>Raum V:</b>			
	Name des Raums			Bibliothek
	Lage des Raums			EG
	barrierefrei zugänglich	x		
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 35
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage	x		
	Höranlage		x	
	• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		x	