

Barrierefreiheit für Veranstaltungen

Veranstaltungsort: Hotel Steinburg / Refugium, Reußenweg 2

Arbeitskreis Barrierefreies Bauen des Bau- und Sozialreferates der Stadt Würzburg

Prüfbogen Barrierefreiheit

		Ja	Nein	Bemerkungen
1.	Barrierefreie Erreichbarkeit	x		
	Behindertenparkplätze	x		Anzahl 3 nicht ausgewiesen, aber im Carport reserviert
	Barrierefreie Bushaltestelle		x	
	Barrierefreie Straßenbahnhaltestelle		x	
2.	Barrierefreier Vorplatz	x		
	Leitsystem	x		
	• Beschilderung	x		
	• Taktile		x	
	• Piktogramme		x	
	Beleuchtung	x		
	Bodenbeschaffenheit z. B. Pflasterung			Pflasterung sehr eben, Asphalt
	Neigung	x		Ca. 3 %, teilweise auch mehr
3.	Barrierefreier Haupteingang	x		
	Erkennbar und Auffindbar	x		
	Schwelle		x	
	Neigung		x	Gering direkt an der Türe
	Bodenbeschaffenheit			eben – Pflaster
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Automatische Türen		x	
4.	Orientierung im Raum			
	Leitsystem	x		
	• Beschilderung	x		TV-Geräte und Stelltafel
	• Beschilderung – große kontrastreiche Schrift	x		
	• Piktogramme	x		Im WC-Bereich
	Beleuchtung	x		

		Ja	Nein	Bemerkungen
5.	Info/Kassenschalter	x		
	Induktionsanlage		x	
	Unterfahrbarkeit		x	
6.	Aufzug	x		
	Abmessung Fahrkorb 1,10 m Breite x 1,40 m Tiefe	x		
	Spiegel im Fahrkorb	x		
	Handlauf im Fahrkorb	x		
	Sprachansage		x	
	Waagrechtes Bedienelement		x	
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
7.	Innentreppen	x		
	Stufen	x		Anz.2 x ca.10 mit Zwischenpodest
	Stufenuntertritt		x	
	Kontrastreiche Stufenmarkierung		x	Aber Licht gut eingesetzt
	Handlauf einseitig		x	
	Handlauf beidseitig	x		
8.	Barrierefreie Sanitäranlage	x		Anzahl
	Lage			UG
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Kennzeichnung Piktogramm	x		
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 m x 1,50 m	x		
	WC beidseitig anfahrbar, d.h. Bewegungsfläche neben dem WC-Becken 0,90 m beidseitig	x		
	Stützklappgriffe beidseitig	x		
	Toilettenpapierhalterung	x		
	<ul style="list-style-type: none"> • an den Stützklappgriffen 	x		
	<ul style="list-style-type: none"> • erreichbar ohne Änderung der Sitzposition 	x		
	<ul style="list-style-type: none"> • Notrufanlage 	x		
	Handwaschbecken unterfahrbar	x		
	Einhebelarmatur		x	Sensor, berührungslos
	Spiegel	x		

		Ja	Nein	Bemerkungen
9.	Platz für Rollatoren	x		
10.	Räume			
	Raum 1-3:			
	Name des Raums			Gremium, Culinarium, Laboratorium
	Lage des Raums			EG
	barrierefrei zugänglich	x		
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		im Gremium nur 80 cm
	Besucherplätze insgesamt	x		Anzahl: bis zu 20
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage	x		mobil
	Höranlage	x		
	• Induktionsanlage	x		mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		x	
	Raum 4-5:			
	Name des Raums			Auditorium Ost und West
	Lage des Raums			EG
	barrierefrei zugänglich	x		
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt	x		Anzahl: bis zu 100
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage	x		
	Höranlage	x		zumietbar
	• Induktionsanlage	x		mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		x	
	Raum 6:			
	Name des Raums			Plenum
	Lage des Raums			EG
	barrierefrei zugänglich	x		
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt	x		Anzahl: bis zu 160
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage	x		
	Höranlage			
	• Induktionsanlage	x		Mobil, zumietbar
	• FM Funkanlage		x	