

Barrierefreiheit für Veranstaltungen

Veranstaltungsort: **Museum im Kulturspeicher, Oskar-Laredo-Platz 1**

Arbeitskreis Barrierefreies Bauen des Bau- und Sozialreferates der Stadt Würzburg

Prüfbogen Barrierefreiheit

		Ja	Nein	Bemerkungen
1.	Barrierefreie Erreichbarkeit	x		
	Behindertenparkplätze	x		Anzahl 1
	Barrierefreie Bushaltestelle	x		
	Barrierefreie Straßenbahnhaltestelle		x	
2.	Barrierefreier Vorplatz	x		
	Leitsystem	x		Innen mobil bei Veranstaltungen
	• Beschilderung		x	
	• Taktile		x	
	• Piktogramme		x	
	Beleuchtung	x		
	Bodenbeschaffenheit z. B. Pflasterung	x		glatt
	Neigung	x		
3.	Außentreppe	x		
	Stufen	x		Anzahl 6
	Stufenuntertritt		x	
	Kontrastreiche Stufenmarkierung		x	
	Handlauf einseitig		x	
	Handlauf beidseitig		x	
4.	Außenrampe	x		
	Neigung			Ca. 6 %
	Länge ca.			15,00 - 20,00 m
	Breite			2,00 m
	Zwischenpodeste/Größe		x	
	Handlauf	x		
	Radabweiser	x		

		Ja	Nein	Bemerkungen
5.	Barrierefreier Haupteingang	x		
	Erkennbar und Auffindbar	x		
	Schwelle		x	
	Neigung		x	
	Bodenbeschaffenheit			eben
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Automatische Türen	x		
6.	Orientierung im Raum			
	Leitsystem		x	
	• Beschilderung	x		EG Übersichtsplan
	• Beschilderung – große kontrastreiche Schrift		x	
	• Piktogramme		x	
	Beleuchtung	x		
7.	Info/Kassenschalter	x		
	Induktionsanlage		x	
	Unterfahrbarkeit		x	
8.	Aufzug	x		
	Abmessung Fahrkorb 1,10 m Breite x 1,40 m Tiefe	x		3,00 m x 2,00 m
	Spiegel im Fahrkorb		x	
	Handlauf im Fahrkorb	x		
	Sprachansage		x	
	Waagrechtes Bedienelement	x		
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
9.	Innentreppen	x		
	Stufen	x		Anzahl 30
	Stufenuntertritt	x		
	Kontrastreiche Stufenmarkierung		x	
	Handlauf einseitig		x	
	Handlauf beidseitig	x		
10.	Barrierefreie Sanitäranlage	x		Anzahl
	Lage			EG
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Kennzeichnung Piktogramm		x	
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 m x 1,50 m		x	

		Ja	Nein	Bemerkungen
	WC beidseitig anfahrbar, d.h. Bewegungsfläche neben dem WC-Becken 0,90 m beidseitig		x	
	Stützklappgriffe beidseitig		x	
	Toilettenpapierhalterung	x		
	<ul style="list-style-type: none"> • an den Stützklappgriffen 		x	
	<ul style="list-style-type: none"> • erreichbar ohne Änderung der Sitzposition 	x		
	<ul style="list-style-type: none"> • Notrufanlage 	x		
	Handwaschbecken unterfahrbar	x		
	Einhebelarmatur	x		
	Spiegel	x		
11.	Platz für Rollatoren	x		Nach Bedarf
12.	Räume			
	Räume I und II:			Keine öffentlichen Veranstaltungsräume
	Name des Raums			Städtische Sammlung 03/04
	Raum III:			
	Name des Raums			Städtische Sammlung 05
	Lage des Raums			2. OG
	barrierefrei zugänglich	x		
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 180
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage	x		mobil
	Höranlage		x	
	<ul style="list-style-type: none"> • Induktionsanlage 		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	<ul style="list-style-type: none"> • FM Funkanlage 		x	
	Raum IV:			
	Name des Raums			Städtische Sammlung 06
	Lage des Raums			2. OG
	barrierefrei zugänglich	x		
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 180
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage		x	
	Höranlage		x	
	<ul style="list-style-type: none"> • Induktionsanlage 		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	<ul style="list-style-type: none"> • FM Funkanlage 		x	

	Ja	Nein	Bemerkungen
Raum V			
Name des Raums			Veranstaltungsraum
Lage des Raums			EG
barrierefrei zugänglich	x		
Türbreite (mind. 90 cm)	x		
Besucherplätze insgesamt			Anzahl 60
davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
Beschallungsanlage	x		
Höranlage		x	
• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
• FM Funkanlage		x	
Raum VI			
Name des Raums			Foyer
Lage des Raums			EG
barrierefrei zugänglich	x		
Türbreite (mind. 90 cm)	x		
Besucherplätze insgesamt			Anzahl 180
davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
Beschallungsanlage	x		
Höranlage		x	
• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
• FM Funkanlage		x	