

# Barrierefreiheit für Veranstaltungen

Veranstaltungsort: Tagungszentrum Festung Marienberg, 97082 Würzburg

## Arbeitskreis Barrierefreies Bauen des Bau- und Sozialreferates der Stadt Würzburg

### Prüfbogen Barrierefreiheit

		Ja	Nein	Bemerkungen
<b>1.</b>	<b>Barrierefreie Erreichbarkeit</b>		x	langer Anfahrtsweg mit großem unebenen Kopfsteinpflaster
	Behindertenparkplätze	x		Anzahl 3 in Schräglage 1 Pferdeschwämme
	Barrierefreie Bushaltestelle	x		Nur im Sommer
	Barrierefreie Straßenbahnhaltestelle		x	
<b>2.</b>	<b>Barrierefreier Haupteingang</b>	x		
	Erkennbar und Auffindbar	x		
	Schwelle	x		5 cm
	Neigung	x		schwach
	Bodenbeschaffenheit			unebenes Kopfsteinpflaster
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Automatische Türen	x		
<b>3.</b>	<b>Orientierung im Raum</b>			
	Leitsystem	x		
	• Beschilderung	x		
	• Beschilderung – große kontrastreiche Schrift		x	
	• Piktogramme	x		
	Beleuchtung	x		
<b>4.</b>	<b>Info/Kassenschalter</b>	x		Pforte
	Induktionsanlage		x	
	Unterfahrbarkeit		x	
<b>5.</b>	<b>Aufzug</b>	x		
	Abmessung Fahrkorb 1,10 m Breite x 1,40 m Tiefe	x		1,16 m x 2,05 m
	Spiegel im Fahrkorb		x	
	Handlauf im Fahrkorb	x		
	Sprachansage		x	
	Waagrechtes Bedienelement		x	

		Ja	Nein	Bemerkungen
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
<b>6.</b>	<b>Innentreppen</b>	x		
	Stufen	x		Anzahl mehr als 25
	Stufenuntertritt		x	
	Kontrastreiche Stufenmarkierung		x	
	Handlauf einseitig	x		
	Handlauf beidseitig		x	
<b>7.</b>	<b>Barrierefreie Sanitäranlage</b>	x		Anzahl
	Lage			EG
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Kennzeichnung Piktogramm	x		
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 m x 1,50 m	x		
	WC beidseitig anfahrbar, d.h. Bewegungsfläche neben dem WC-Becken 0,90 m beidseitig	x		
	Stützklappgriffe beidseitig	x		
	Toilettenpapierhalterung	x		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>an den Stützklappgriffen</li> </ul>		x	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>erreichbar ohne Änderung der Sitzposition</li> </ul>		x	Ca.0,60 m vom WC entfernt
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Notrufanlage</li> </ul>		x	
	Handwaschbecken unterfahrbar	x		
	Einhebelarmatur	x		
	Spiegel	x		
<b>8.</b>	<b>Platz für Rollatoren</b>	x		Nach Bedarf
<b>9.</b>	<b>Räume</b>			
	<b>Raum I:</b>			
	Name des Raums			Wolfskeel
	Lage des Raums			2. OG
	barrierefrei zugänglich	x		
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl ca. 400
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage	x		
	Höranlage		x	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Induktionsanlage</li> </ul>		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>FM Funkanlage</li> </ul>		x	

	Ja	Nein	Bemerkungen
<b>Raum II:</b>			
Name des Raums			Egloffstein
Lage des Raums			2. OG
barrierefrei zugänglich	x		
Türbreite (mind. 90 cm)	x		
Besucherplätze insgesamt			Anzahl 144
davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
Beschallungsanlage	x		
Höranlage		x	
• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
• FM Funkanlage		x	
<b>Raum III:</b>			
Name des Raums			Rotenhanstube
Lage des Raums			1. OG
barrierefrei zugänglich	x		
Türbreite (mind. 90 cm)		x	81 cm
Besucherplätze insgesamt			Anzahl ca. 99
davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
Beschallungsanlage	x		
Höranlage		x	
• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
• FM Funkanlage		x	
<b>Raum IV:</b>			
Name des Raums			Kemenate
Lage des Raums			1. OG
barrierefrei zugänglich	x		
Türbreite (mind. 90 cm)		x	81 cm
Besucherplätze insgesamt			Anzahl ca. 44
davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
Beschallungsanlage		x	
Höranlage		x	
• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
• FM Funkanlage		x	