

Barrierefreiheit für Veranstaltungen

Veranstaltungsort: Vineyard Würzburg, Beethovenstr. 2

Arbeitskreis Barrierefreies Bauen des Bau- und Sozialreferates der Stadt Würzburg

Prüfbogen Barrierefreiheit

		Ja	Nein	Bemerkungen
1.	Barrierefreie Erreichbarkeit	X		
	Behindertenparkplätze		X	Anzahl
	Barrierefreie Bushaltestelle	X		ca. 250 m
	Barrierefreie Straßenbahnhaltestelle		X	
2.	Außentreppe	X		
	Stufen	X		Anzahl 4
	Stufenuntertritt		X	
	Kontrastreiche Stufenmarkierung		X	
	Handlauf einseitig		X	
	Handlauf beidseitig		X	
3.	Barrierefreier Haupteingang		X	
	Erkennbar und Auffindbar		X	
	Schwelle		X	
	Neigung		X	
	Bodenbeschaffenheit			uneben Teer
	Türbreite (mind. 90 cm)	X		
	Automatische Türen		X	
4.	Barrierefreier Nebeneingang	X		
	Erkennbar und Auffindbar		X	
	Hinweis am Haupteingang auf den Nebeneingang		X	Zettel
	Schwelle	X		
	Neigung	X		5,00 m lang
	Bodenbeschaffenheit			uneben Holz / Teer
	Türbreite (mind. 90 cm)	X		
	Automatische Türen		X	
5.	Orientierung im Raum			
	Leitsystem		X	
	• Beschilderung		X	

		Ja	Nein	Bemerkungen
	• Beschilderung – große kontrastreiche Schrift		X	
	• Piktogramme		X	
	Beleuchtung	X		
6.	Aufzug	X		
	Abmessung Fahrkorb 1,10 m Breite x 1,40 m Tiefe	X		1,10 m x 1,60 m
	Spiegel im Fahrkorb		X	
	Handlauf im Fahrkorb	X		
	Sprachansage		X	
	Waagrechtes Bedienelement		X	
	Türbreite (mind. 90 cm)	X		
7.	Innentreppen	X		
	Stufen	X		Anzahl 19
	Stufenuntertritt		X	
	Kontrastreiche Stufenmarkierung		X	
	Handlauf einseitig	X		
	Handlauf beidseitig		X	
8.	Barrierefreie Sanitäranlage	X		Anzahl
	Lage			EG
	Türbreite (mind. 90 cm)	X		
	Kennzeichnung Piktogramm	X		
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 m x 1,50 m		X	kombiniert mit Wickelraum
	WC beidseitig anfahrbar, d.h. Bewegungsfläche neben dem WC-Becken 0,90 m beidseitig	X		
	Stützklappgriffe beidseitig	X		
	Toilettenpapierhalterung	X		
	• an den Stützklappgriffen	X		
	• erreichbar ohne Änderung der Sitzposition	X		
	• Notrufanlage		X	
	Handwaschbecken unterfahrbar		X	
	Einhebelarmatur	X		zu kurz
	Spiegel	X		nicht verstellbar
9.	Platz für Rollatoren	X		

		Ja	Nein	Bemerkungen
10.	Räume			
	Raum I:			
	Name des Raums			Cafe / Bistro
	Lage des Raums			EG
	barrierefrei zugänglich	X		
	Türbreite (mind. 90 cm)	X		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 150
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage	X		Lautsprecher mobil
	Höranlage		X	
	• Induktionsanlage		X	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		X	
	Raum II:			
	Name des Raums			Kleiner Saal / Seminarraum
	Lage des Raums			EG
	barrierefrei zugänglich	X		
	Türbreite (mind. 90 cm)	X		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 200
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage	X		Lautsprecher mobil
	Höranlage		X	
	• Induktionsanlage		X	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		X	
	Raum III:			
	Name des Raums			Kleiner Saal + Cafe
	Lage des Raums			EG
	barrierefrei zugänglich	X		
	Türbreite (mind. 90 cm)	X		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 350
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage	X		Lautsprecher mobil
	Höranlage		X	
	• Induktionsanlage		X	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		X	
	Raum IV:			
	Name des Raums			Großer Saal
	Lage des Raums			1. OG
	barrierefrei zugänglich	X		
	Türbreite (mind. 90 cm)	X		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 400
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage	X		Lautsprecher mobil
	Höranlage		X	

		Ja	Nein	Bemerkungen
	<ul style="list-style-type: none">• Induktionsanlage		X	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	<ul style="list-style-type: none">• FM Funkanlage		X	