

# Barrierefreiheit für Veranstaltungen

Veranstaltungsort: S. Oliver Arena, Stettinerstr. 1

## Arbeitskreis Barrierefreies Bauen des Bau- und Sozialreferates der Stadt Würzburg

### Prüfbogen Barrierefreiheit

		Ja	Nein	Bemerkungen
<b>1.</b>	<b>Barrierefreie Erreichbarkeit</b>	x		
	Behindertenparkplätze	x		Anzahl mind. 4
	Barrierefreie Bushaltestelle			
	Barrierefreie Straßenbahnhaltestelle		x	
<b>2.</b>	<b>Barrierefreier Vorplatz</b>	x		
	Leitsystem		x	
	• Beschilderung	x		Für Behindertenparkplätze
	• Taktile		x	
	• Piktogramme		x	
	Beleuchtung	x		
	Bodenbeschaffenheit z. B. Pflasterung	x		glattes Pflaster
	Neigung	x		2 Zugänge 1 x leicht / 1 x steil
<b>3.</b>	<b>Barrierefreier Haupteingang</b>		x	
	Erkennbar und Auffindbar			
	Schwelle			
	Neigung			
	Bodenbeschaffenheit			eben – uneben
	Türbreite (mind. 90 cm)			
	Automatische Türen			
<b>4.</b>	<b>Barrierefreier Nebeneingang</b>	x		Direkt neben dem Haupteingang
	Erkennbar und Auffindbar	x		
	Hinweis am Haupteingang auf den Nebeneingang		x	
	Schwelle		x	
	Neigung	x		leicht
	Bodenbeschaffenheit			eben
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Automatische Türen		x	

		Ja	Nein	Bemerkungen
<b>5.</b>	<b>Orientierung im Raum</b>			
	Leitsystem		x	
	• Beschilderung	x		
	• Beschilderung – große kontrastreiche Schrift	x		
	• Piktogramme	x		
	Beleuchtung	x		
<b>6.</b>	<b>Aufzug</b>	x		Benutzbar mit Schlüssel, auf Anforderung erhältlich
	Abmessung Fahrkorb 1,10 m Breite x 1,40 m Tiefe		x	1,09 m x 2,00 m
	Spiegel im Fahrkorb		x	
	Handlauf im Fahrkorb		x	
	Sprachansage		x	
	Waagrechtes Bedienelement		x	
	Türbreite (mind. 90 cm)		x	0,76 m
<b>7.</b>	<b>Innentreppen</b>	x		
	Stufen	x		Anzahl
	Stufenuntertritt		x	
	Kontrastreiche Stufenmarkierung		x	
	Handlauf einseitig		x	
	Handlauf beidseitig	x		
<b>8.</b>	<b>Barrierefreie Sanitäranlage</b>			Anzahl Mit Schlüssel nutzbar
	Lage			EG
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Kennzeichnung Piktogramm	x		
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 m x 1,50 m	x		
	WC beidseitig anfahrbar, d.h. Bewegungsfläche neben dem WC-Becken 0,90 m beidseitig		x	
	Stützklappgriffe beidseitig	x		Eingeschränkter Griff d.Spülknopf
	Toilettenpapierhalterung	x		
	• an den Stützklappgriffen		x	
	• erreichbar ohne Änderung der Sitzposition		x	
	• Notrufanlage	x		
	Handwaschbecken unterfahrbar	x		
	Einhebelarmatur			Sensor
	Spiegel	x		Nicht schräg, nicht kippbar

		Ja	Nein	Bemerkungen
9.	<b>Platz für Rollatoren</b>	x		Nach Bedarf
10.	<b>Räume</b>			
	<b>Raum I:</b>			
	Name des Raums			Kleine S. Oliver Arena
	Lage des Raums			Zentral, Nebenhalle EG
	barrierefrei zugänglich	x		
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 4600
	davon Rollstuhlplätze			Je nach Veranstalter
	Beschallungsanlage	x		
	Höranlage		x	
	• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		x	
	<b>Raum II:</b>			Nicht öffentlich
	Name des Raums			Besprechungsraum
	Lage des Raums			
	barrierefrei zugänglich			
	Türbreite (mind. 90 cm)			
	Besucherplätze insgesamt			
	davon Rollstuhlplätze			
	Beschallungsanlage			
	Höranlage			
	• Induktionsanlage			
	• FM Funkanlage			
	<b>Raum III:</b>			
	Name des Raums			Oberes Foyer
	Lage des Raums			1. OG
	barrierefrei zugänglich	x		Bedingt s. Maße und Türbreite Aufzug
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl ca. 200
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage		x	
	Höranlage		x	
	• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		x	
	<b>Raum IV:</b>			
	Name des Raums			Unteres Foyer
	Lage des Raums			EG
	barrierefrei zugänglich		x	
	Türbreite (mind. 90 cm)			

		<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Bemerkungen</b>
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl
	davon Rollstuhlplätze			
	Beschallungsanlage			
	Höranlage			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Induktionsanlage</li> </ul>			mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FM Funkanlage</li> </ul>			