

Barrierefreiheit für Veranstaltungen

Veranstaltungsort: Akademie Frankenwarte, Leutfresserweg 81-83

Arbeitskreis Barrierefreies Bauen des Bau- und Sozialreferates der Stadt Würzburg

Prüfbogen Barrierefreiheit

		Ja	Nein	Bemerkungen
1.	Barrierefreie Erreichbarkeit	x		
	• Behindertenparkplätze	x		Anzahl ausreichend vorhanden
	• Barrierefreie Bushaltestelle		x	
	• Barrierefreie Straßenbahnhaltestelle		x	
2.	Barrierefreier Vorplatz Haupthaus	x		
	Leitsystem		x	
	• Beschilderung		x	
	• Taktil		x	
	• Piktogramme		x	
	Beleuchtung	x		
	Bodenbeschaffenheit z. B. Pflasterung	x		Glatt
	Neigung			Leicht
3.	Barrierefreier Haupteingang Haupthaus	x		
	Erkennbar und Auffindbar	x		
	Schwelle		x	
	Neigung	x		Leicht
	Bodenbeschaffenheit			Eben
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Automatische Türen		x	Videoüberwachung, wird bei Bedarf geöffnet oder ist offen
4.	Barrierefreier Nebeneingang Nur für Tagungsraum 3		x	
	Erkennbar und Auffindbar	x		
	Hinweis am Haupteingang auf den Nebeneingang		x	
	Schwelle	x		Treppen
	Neigung	x		Leicht
	Bodenbeschaffenheit			Eben
	Türbreite (mind. 90 cm)		x	
	Automatische Türen		x	

		Ja	Nein	Bemerkungen
5.	Orientierung im Raum			
	Leitsystem	x		
	• Beschilderung	x		
	• Beschilderung – große kontrastreiche Schrift	x		
	• Piktogramme		x	
	Beleuchtung	x		
6.	Info/Kassenschalter	x		Rezeption
	Induktionsanlage		x	
	Unterfahrbarkeit		x	
7.	Barrierefreie Sanitäreanlage Nur im Haupthaus	x		
	Lage			EG
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Kennzeichnung Piktogramm	x		
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 m x 1,50 m		x	1,50 m x 1,20 m
	WC beidseitig anfahrbar, d.h. Bewegungsfläche neben dem WC-Becken 0,90 m beidseitig		x	Nur einseitig anfahrbar
	Stützklappgriffe beidseitig	x		
	Toilettenpapierhalterung	x		
	• an den Stützklappgriffen		x	
	• erreichbar ohne Änderung der Sitzposition	x		
	• Notrufanlage		x	
	Handwaschbecken unterfahrbar	x		
	Einhebelarmatur	x		Kurzer Griff
	Spiegel	x		
8.	Platz für Rollatoren	x		
9.	Räume			
	Raum I:			
	Name des Raums			Tagungsraum 2
	Lage des Raums			1 Stock im Turmhaus
	barrierefrei zugänglich		x	
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 100
	davon Rollstuhlplätze		x	
	Beschallungsanlage	x		

	Ja	Nein	Bemerkungen
Höranlage		x	
• Induktionsanlage			mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
• FM Funkanlage			
Raum II:			
Name des Raums			Tagungsraum 1
Lage des Raums			EG Haupthaus
barrierefrei zugänglich	x		Kleine Schwelle bei Bedarf Rampe
Türbreite (mind. 90 cm)	x		
Besucherplätze insgesamt			Anzahl 80
davon Rollstuhlplätze	x		Nach Bedarf
Beschallungsanlage	x		
Höranlage		x	
• Induktionsanlage			mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
• FM Funkanlage			
Raum III:			
Name des Raums			Tagungsraum 3
Lage des Raums			UG im Haupthaus
barrierefrei zugänglich		x	Zugang über Treppen Nebenein- gang
Türbreite (mind. 90 cm)		x	
Besucherplätze insgesamt			Anzahl 56
davon Rollstuhlplätze		x	
Beschallungsanlage	x		mobil
Höranlage		x	
• Induktionsanlage			mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
• FM Funkanlage			
Raum IV:			
Name des Raums			Studio
Lage des Raums			Turmhaus 1. OG
barrierefrei zugänglich		x	
Türbreite (mind. 90 cm)		x	85 cm und Schwelle
Besucherplätze insgesamt			Anzahl 24
davon Rollstuhlplätze		x	
Beschallungsanlage	x		mobil
Höranlage		x	
• Induktionsanlage			mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
• FM Funkanlage			
Raum V:			Vorplatz barrierefrei, eben, geringe Neigung, barrierefreie WC-Anlage im Haupthaus
Name des Raums			Pavillon
Lage des Raums			EG / Garten

	Ja	Nein	Bemerkungen
barrierefrei zugänglich	x		
Türbreite (mind. 90 cm)		x	88 cm
Besucherplätze insgesamt			Anzahl 24
davon Rollstuhlplätze	x		Nach Bedarf
Beschallungsanlage		x	
Höranlage		x	
<ul style="list-style-type: none"> • Induktionsanlage 			mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
<ul style="list-style-type: none"> • FM Funkanlage 			