

# Barrierefreiheit für Veranstaltungen

Veranstaltungsort: Burggaststätten Festung Marienberg, 97082 Würzburg

## Arbeitskreis Barrierefreies Bauen des Bau- und Sozialreferates der Stadt Würzburg

### Prüfbogen Barrierefreiheit

		Ja	Nein	Bemerkungen
<b>1.</b>	<b>Barrierefreie Erreichbarkeit</b>	x		
	• Behindertenparkplätze	x		3 im Museumsbereich Zum Ein- und Aussteigen kann bis vor die Gaststätte gefahren werden
	• Barrierefreie Bushaltestelle			
	• Barrierefreie Straßen- bahnhaltestelle			
<b>2.</b>	<b>Barrierefreier Vorplatz</b>	x		
	Leitsystem		x	
	• Beschilderung		x	
	• Taktile		x	
	• Piktogramme		x	
	Beleuchtung	x		
	Bodenbeschaffenheit z. B. Pflasterung			Uneben Altes Kopfsteinpflaster
	Neigung	x		leicht
<b>3.</b>	<b>Außentreppe</b>	x		Zur Orangerie
	Stufen	x		Anzahl 12 und 8
	Stufenuntertritt		x	
	Kontrastreiche Stufenmarkie- rung		x	
	Handlauf einseitig		x	
	Handlauf beidseitig	x		
<b>4.</b>	<b>Barrierefreier Haupteingang</b>	x		
	Erkennbar und Auffindbar	x		
	Schwelle	x		2 cm
	Neigung	x		leicht
	Bodenbeschaffenheit			Uneben - altes Kopfsteinpflaster
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Automatische Türen		x	

		Ja	Nein	Bemerkungen
<b>5.</b>	<b>Orientierung im Raum</b>			
	Leitsystem		x	
	• Beschilderung		x	
	• Beschilderung – große kontrastreiche Schrift		x	
	• Piktogramme		x	
	Beleuchtung	x		
<b>6.</b>	<b>Barrierefreie Sanitäranlage</b>	x		Anzahl
	Lage			EG
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Kennzeichnung Piktogramm		x	
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 m x 1,50 m	x		
	WC beidseitig anfahrbar, d.h. Bewegungsfläche neben dem WC-Becken 0,90 m beidseitig		x	einseitig
	Stützklappgriffe beidseitig	x		
	Toilettenpapierhalterung	x		
	• an den Stützklappgriffen		x	
	• erreichbar ohne Änderung der Sitzposition	x		
	• Notrufanlage		x	
	Handwaschbecken unterfahrbar	x		
	Einhebelarmatur	x		
	Spiegel	x		
<b>7.</b>	<b>Platz für Rollatoren</b>	x		
<b>8.</b>	<b>Räume</b>			
	<b>Raum I:</b>			
	Name des Raums			Klause
	Lage des Raums			EG
	barrierefrei zugänglich		x	3 Stufen
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 32 Bankett
	davon Rollstuhlplätze		x	
	Beschallungsanlage		x	
	Höranlage		x	
	• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		x	
	<b>Raum II:</b>			
	Name des Raums			Orangerie

		Ja	Nein	Bemerkungen
	Lage des Raums			UG
	barrierefrei zugänglich		x	Über Außentreppe
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 54 Bankett
	davon Rollstuhlplätze		x	
	Beschallungsanlage		x	
	Höranlage		x	
	• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		x	
	<b>Raum III:</b>			
	Name des Raums			Ritterstube
	Lage des Raums			EG
	barrierefrei zugänglich	x		
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 140 Bankett
	davon Rollstuhlplätze	x		Nach Bedarf
	Beschallungsanlage		x	
	Höranlage		x	
	• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		x	
	<b>Raum IV:</b>			
	Name des Raums			Fürstensaal
	Lage des Raums			EG
	barrierefrei zugänglich	x		
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 260 Bankett
	davon Rollstuhlplätze	x		Nach Bedarf
	Beschallungsanlage		x	
	Höranlage		x	
	• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		x	