

Barrierefreiheit für Veranstaltungen

Veranstaltungsort: Tagungszentrum Juliusspital, Klinikstraße 1

Arbeitskreis Barrierefreies Bauen des Bau- und Sozialreferates der Stadt Würzburg

Prüfbogen Barrierefreiheit

		Ja	Nein	Bemerkungen
1.	Barrierefreie Erreichbarkeit	x		
	• Behindertenparkplätze	x		Im öffentlichen Parkhaus
	• Barrierefreie Bushaltestelle			
	• Barrierefreie Straßenbahnhaltestelle			
2.	Barrierefreier Vorplatz	x		
	Leitsystem		x	
	• Beschilderung		x	
	• Taktil		x	
	• Piktogramme		x	
	Beleuchtung	x		
	Bodenbeschaffenheit z. B. Pflasterung			Teilweise Pflasterung
	Neigung		x	
3.	Barrierefreier Haupteingang	x		Über Juliuspromenade Über Koellikerstraße Über Klinikstraße
	Erkennbar und Auffindbar	x		Ausschilderung Zehntscheune
	Schwelle		x	
	Neigung		x	
	Bodenbeschaffenheit			eben
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Automatische Türen		x	Aber tagsüber offen
4.	Orientierung im Raum			
	Leitsystem	x		
	• Beschilderung	x		
	• Beschilderung – große kontrastreiche Schrift	x		
	• Piktogramme	x		
	Beleuchtung	x		

		Ja	Nein	Bemerkungen
5.	Aufzug	x		Nicht im Veranstaltungsgebäude, Besucher werden zum Aufzug begleitet
	Abmessung Fahrkorb 110 Breite x 140 Tiefe	x		
	Spiegel im Fahrkorb		x	
	Handlauf im Fahrkorb		x	
	Sprachansage		x	
	Waagrechtes Bedienelement		x	
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
6.	Innentreppen	x		
	Stufen	x		Anzahl 30
	Stufenuntertritt		x	
	Kontrastreiche Stufenmarkierung		x	
	Handlauf einseitig	x		
	Handlauf beidseitig		x	
7.	Barrierefreie Sanitäranlage			Anzahl 2
	Lage			1. Stock
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Kennzeichnung Piktogramm		x	
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 m x 1,50 m		x	
	WC beidseitig anfahrbar, d.h. Bewegungsfläche neben dem WC-Becken 0,90 m beidseitig		x	
	Stützklappgriffe beidseitig	x		
	Toilettenpapierhalterung	x		
	<ul style="list-style-type: none"> an den Stützklappgriffen 		x	
	<ul style="list-style-type: none"> erreichbar ohne Änderung der Sitzposition 		x	
	<ul style="list-style-type: none"> Notrufanlage 		x	
	Handwaschbecken unterfahrbar	x		
	Einhebelarmatur	x		
	Spiegel	x		
7 a.	Barrierefreie Sanitäranlage			Anzahl 2
	Lage			Für das Gartenpavillon UG mit Treppenlift (Schlüssel und Einweisung vom Veranstalter)
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Kennzeichnung Piktogramm	x		

		Ja	Nein	Bemerkungen
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 m x 1,50 m	x		
	WC beidseitig anfahrbar, d.h. Bewegungsfläche neben dem WC-Becken 0,90 m beidseitig		x	einseitig
	Stützklappgriffe beidseitig	x		
	Toilettenpapierhalterung	x		
	<ul style="list-style-type: none"> an den Stützklappgriffen 		x	
	<ul style="list-style-type: none"> erreichbar ohne Änderung der Sitzposition 		x	
	<ul style="list-style-type: none"> Notrufanlage 		x	
	Handwaschbecken unterfahrbar	x		
	Einhebelarmatur		x	Bewegungsmelder
	Spiegel	x		
8.	Platz für Rollatoren	x		Nach Bedarf
9.	Räume			
	Raum I:			
	Name des Raums			Würzburger Stein
	Lage des Raums			1. Stock
	barrierefrei zugänglich	x		Über Aufzug
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 199
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage		x	
	Höranlage		x	
	<ul style="list-style-type: none"> Induktionsanlage 		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	<ul style="list-style-type: none"> FM Funkanlage 		x	
	Raum II:			
	Name des Raums			Iphöfer Julius-Echter-Berg
	Lage des Raums			1. Stock
	barrierefrei zugänglich	x		Über Aufzug
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 80
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage		x	
	Höranlage		x	
	<ul style="list-style-type: none"> Induktionsanlage 		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	<ul style="list-style-type: none"> FM Funkanlage 		x	
	Raum III:			
	Name des Raums			Randersackerer Pfülben

		Ja	Nein	Bemerkungen
	Lage des Raums			1. Stock
	barrierefrei zugänglich	x		Über Aufzug
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 35
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage		x	
	Höranlage		x	
	• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		x	
	Raum IV:			
	Name des Raums			Eschendorfer Lump
	Lage des Raums			1. Stock
	barrierefrei zugänglich	x		Über Aufzug
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl auf Anfrage
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage		x	
	Höranlage		x	
	• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		x	
	Raum V:			
	Name des Raums			Gartenpavillon
	Lage des Raums			Garten
	barrierefrei zugänglich	x		
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 170
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage		x	
	Höranlage		x	
	• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		x	