

# Barrierefreiheit für Veranstaltungen

Veranstaltungsort: **neuroraum Fortbildungen,  
Sammelstr. 36/38**

## Arbeitskreis Barrierefreies Bauen des Bau- und Sozialreferates der Stadt Würzburg

### Prüfbogen Barrierefreiheit

		Ja	Nein	Bemerkungen
<b>1.</b>	<b>Barrierefreie Erreichbarkeit</b>	x		
	Behindertenparkplätze		x	Aber Stellplätze sind nutzbar, jedoch nicht beschildert
	Barrierefreie Bushaltestelle	x		Barbarossaplatz ca. 500 m
	Barrierefreie Straßenbahnhaltestelle	x		Juliuspromenade ca. 600 m
<b>2.</b>	<b>Barrierefreier Vorplatz</b>		x	
	Leitsystem			Besucher wird an der Anmeldung in Empfang genommen und weitergeleitet
	• Beschilderung	x		
	• Taktile		x	
	• Piktogramme	x		teilweise
	Beleuchtung	x		
	Bodenbeschaffenheit z. B. Pflasterung	x		
	Neigung			
<b>3.</b>	<b>Barrierefreier Haupteingang</b>	x		
	Erkennbar und Auffindbar	x		
	Schwelle		x	
	Neigung		x	
	Bodenbeschaffenheit			eben
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Automatische Türen		x	
<b>4.</b>	<b>Orientierung im Raum</b>			
	Leitsystem			
	• Beschilderung	x		
	• Beschilderung – große kontrastreiche Schrift	x		
	• Piktogramme	x		teilweise
	Beleuchtung	x		

		Ja	Nein	Bemerkungen
<b>5.</b>	<b>Info/Kassenschalter</b>	x		Anmeldung
	Induktionsanlage		x	
	Unterfahrbarkeit		x	
<b>6.</b>	<b>Aufzug</b>	x		
	Abmessung Fahrkorb 1,10 m Breite x 1,40 m Tiefe		x	1,00 m x 1,20 m
	Spiegel im Fahrkorb	x		
	Handlauf im Fahrkorb	x		
	Sprachansage		x	
	Waagrechtes Bedienelement		x	
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
<b>7.</b>	<b>Innentreppen</b>	x		
	Stufen	x		Anzahl 35
	Stufenuntertritt	x		
	Kontrastreiche Stufenmarkierung		x	Silberne Metallschienen im grauen Granitbelag taktil
	Handlauf einseitig	x		
	Handlauf beidseitig		x	
<b>8.</b>	<b>Barrierefreie Sanitäranlage</b>	x		Anzahl 2
	Lage			EG
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Kennzeichnung Piktogramm	x		
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 m x 1,50 m	x		
	WC beidseitig anfahrbar, d.h. Bewegungsfläche neben dem WC-Becken 0,90 m beidseitig	x		
	Stützklappgriffe beidseitig	x		
	Toilettenpapierhalterung	x		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>an den Stützklappgriffen</li> </ul>		x	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>erreichbar ohne Änderung der Sitzposition</li> </ul>		x	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Notrufanlage</li> </ul>		x	
	Handwaschbecken unterfahrbar	x		
	Einhebelarmatur	x		
	Spiegel	x		
<b>8. a</b>	<b>Barrierefreie Sanitäranlage</b>	x		Anzahl 2
	Lage			2. OG
	Türbreite (mind. 90 cm)		x	0,80 cm
	Kennzeichnung Piktogramm	x		

		Ja	Nein	Bemerkungen
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 m x 1,50 m	x		
	WC beidseitig anfahrbar, d.h. Bewegungsfläche neben dem WC-Becken 0,90 m beidseitig		x	
	Stützklappgriffe beidseitig	x		
	Toilettenpapierhalterung	x		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• an den Stützklappgriffen</li> </ul>		x	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• erreichbar ohne Änderung der Sitzposition</li> </ul>	x		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notrufanlage</li> </ul>		x	
	Handwaschbecken unterfahrbar	x		
	Einhebelarmatur	x		
	Spiegel	x		
<b>9.</b>	<b>Platz für Rollatoren</b>	x		
<b>10.</b>	<b>Räume</b>			
	<b>Raum I:</b>			
	Name des Raums			Konferenzraum
	Lage des Raums			2. OG
	barrierefrei zugänglich	x		
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt	x		Anzahl 16 mit Tischen
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage		x	
	Höranlage		x	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Induktionsanlage</li> </ul>		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FM Funkanlage</li> </ul>		x	