

Barrierefreiheit für Veranstaltungen

Veranstaltungsort: **Bürgerbräu/Maschinenhaus, Frankfurter Str. 87**

Arbeitskreis Barrierefreies Bauen des Bau- und Sozialreferates der Stadt Würzburg

Prüfbogen Barrierefreiheit

		Ja	Nein	Bemerkungen
1.	Barrierefreie Erreichbarkeit	x		
	• Behindertenparkplätze	x		Auf dem Gesamtgelände
	• Barrierefreie Bushaltestelle		x	
	• Barrierefreie Straßenbahnhaltestelle		x	
2.	Außenaufzug			Eingang Frankfurter Straße neben Central Kino
	Abmessung Fahrkorb 110 Breite x 140 Tiefe	x		
	Spiegel im Fahrkorb		x	
	Handlauf im Fahrkorb	x		
	Sprachansage		x	
	Waagrechtes Bedienelement		x	
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
3.	Außenrampe zur Terrasse	x		Vom Aufzug zur Terrasse
	Neigung			Knapp über 6 %
	Länge ca.			9 m – 8 m
	Breite			1,20 m
	Zwischenpodeste/Größe	x		
	Handlauf	x		
	Radabweiser		x	
4.	Barrierefreier Vorplatz Terrasse	x		Eingang Frankfurter Straße über Aufzug beim Central Kino
	Leitsystem	x		
	• Beschilderung	x		
	• Taktile		x	
	• Piktogramme	x		
	Beleuchtung	x		
	Bodenbeschaffenheit z. B. Pflasterung			eben
	Neigung		x	

		Ja	Nein	Bemerkungen
5.	Barrierefreier Haupteingang Terrasse	x		Über Frankfurter Straße beim Central Kino
	Erkennbar und Auffindbar	x		Leitsystem ab Frühjahr 2017
	Schwelle		x	
	Neigung	x		Kleine Rampe
	Bodenbeschaffenheit			Eben
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Automatische Türen		x	
6.	Außentreppe Passage	x		
	Stufen	x		Anzahl 14
	Stufenuntertritt		x	
	Kontrastreiche Stufenmarkierung		x	
	Handlauf einseitig		x	
	Handlauf beidseitig	x		
7.	Barrierefreier Haupteingang Passage		x	
	Erkennbar und Auffindbar	x		
	Schwelle	x		s. Außentreppe
	Neigung		x	
	Bodenbeschaffenheit			Eben
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Automatische Türen		x	
8.	Barrierefreie Sanitäranlage	x		Anzahl 1
	Lage			Ebene Maschinenhaus
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Kennzeichnung Piktogramm		x	
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 m x 1,50 m	x		
	WC beidseitig anfahrbar, d.h. Bewegungsfläche neben dem WC-Becken 0,90 m beidseitig	x		Bedingt von links
	Stützklappgriffe beidseitig	x		
	Toilettenpapierhalterung	x		
	• an den Stützklappgriffen	x		
	• erreichbar ohne Änderung der Sitzposition	x		
	• Notrufanlage	x		
	Handwaschbecken unterfahrbar	x		
	Einhebelarmatur		x	
	Spiegel	x		

		Ja	Nein	Bemerkungen
9.	Platz für Rollatoren	x		
10.	Räume			
	Raum I:			
	Name des Raums			Maschinenhaus
	Lage des Raums			Ebene -1
	barrierefrei zugänglich	x		
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 350
	davon Rollstuhlplätze	x		Nach Bedarf
	Beschallungsanlage	x		
	Höranlage		x	
	• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		x	
	Raum II:			
	Name des Raums			Kellerlounge
	Lage des Raums			Ebene -2
	barrierefrei zugänglich		x	
	Türbreite (mind. 90 cm)			Keine Türe – offener Bereich
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 50
	davon Rollstuhlplätze		x	keine
	Beschallungsanlage	x		
	Höranlage		x	
	• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		x	
11.	Innentreppen	x		Vom Maschinenhaus zur Keller- lounge
	Stufen	x		Anzahl 17
	Stufenuntertritt	x		
	Kontrastreiche Stufenmarkie- rung		x	
	Handlauf einseitig		x	
	Handlauf beidseitig	x		