

Barrierefreiheit für Veranstaltungen

Veranstaltungsort: Gut Wöllried, Wöllried 13, 97228 Rottendorf

Arbeitskreis Barrierefreies Bauen des Bau- und Sozialreferates der Stadt Würzburg

Prüfbogen Barrierefreiheit

		Ja	Nein	Bemerkungen
1.	Barrierefreie Erreichbarkeit	x		
	Behindertenparkplätze	x		Parkplatz nicht unmittelbar am Haupteingang, bei Bedarf besteht die Möglichkeit am Haupteingang auszusteigen
2..	Punkt 2 wird nicht vom Prüfer ausgefüllt!			
	• Barrierefreie Bushaltestelle		x	Rottendorfer Str. nicht barrierefrei, BayWA ca. 15 Min. Gehweg
	• Barrierefreie Straßenbahnhaltestelle		x	
3.	Barrierefreier Vorplatz			
	Leitsystem		x	
	• Beschilderung	x		Wird noch angebracht, bei Veranstaltungen extra Beschilderung
	• Taktile		x	
	• Piktogramme		x	
	Beleuchtung	x		
	Bodenbeschaffenheit z. B. Pflasterung			Betonsteine auf dem gesamten Platz
	Neigung		x	
4.	Barrierefreier Haupteingang	x		
	Erkennbar und Auffindbar	x		
	Schwelle	x		1 cm
	Neigung		x	
	Bodenbeschaffenheit			eben
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Automatische Türen		x	
5.	Barrierefreier Nebeneingang	x		
	Erkennbar und Auffindbar	x		Wird ausgeschildert bei Veranstaltungen

		Ja	Nein	Bemerkungen
	Hinweis am Haupteingang auf den Nebeneingang	x		
	Schwelle	x		1 cm
	Neigung		x	
	Bodenbeschaffenheit			eben
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Automatische Türen		x	
6.	Orientierung im Raum			
	Leitsystem		x	
	• Beschilderung	x		Bei Veranstaltungen
	• Beschilderung – große kontrastreiche Schrift			
	• Piktogramme		x	
	Beleuchtung	x		
7.	Barrierefreie Sanitäranlage	x		Anzahl 1
	Lage			EG
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Kennzeichnung Piktogramm		x	Aufschrift
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 m x 1,50 m	x		
	WC beidseitig anfahrbar, d.h. Bewegungsfläche neben dem WC-Becken 0,90 m beidseitig	x		
	Stützklappgriffe beidseitig	x		
	Toilettenpapierhalterung			
	• an den Stützklappgriffen	x		
	• erreichbar ohne Änderung der Sitzposition	x		
	• Notrufanlage	x		Meldung Küche/Theke
	Handwaschbecken unterfahrbar	x		
	Einhebelarmatur	x		
	Spiegel	x		verstellbar
8.	Platz für Rollatoren	x		
9.	Räume			
	Raum I:			
	Name des Raums			Ulrichsraum
	Lage des Raums			EG
	barrierefrei zugänglich	x		
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 50-100 Plätze

		Ja	Nein	Bemerkungen
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage	x		Lautsprecher/Mikrofon
	Höranlage			
	• Induktionsanlage	x		mobil aber nur nach frühzeitiger Anfrage
	• FM Funkanlage		x	
	Raum II:			
	Name des Raums			Festscheune
	Lage des Raums			
	barrierefrei zugänglich	x		
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 250-300 Plätze
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage	x		Lautsprecher/Mikrofon
	Höranlage			
	• Induktionsanlage	x		mobil aber nur nach frühzeitiger Anfrage
	• FM Funkanlage		x	