

Barrierefreiheit für Veranstaltungen

Veranstaltungsort: Barockhäuser, Neubastr. 12

Arbeitskreis Barrierefreies Bauen des Bau- und Sozialreferates der Stadt Würzburg

Prüfbogen Barrierefreiheit

		Ja	Nein	Bemerkungen
1.	Barrierefreie Erreichbarkeit	x		Kurze, steile Rampe nur mit Assis- tenz
	Behindertenparkplätze		x	Anzahl
	Barrierefreie Bushaltestelle			
	Barrierefreie Straßenbahnhal- testelle			
2.	Außentreppe	x		
	Stufen	x		Anzahl 2
	Stufenuntertritt		x	
	Kontrastreiche Stufenmarkie- rung		x	
	Handlauf einseitig		x	
	Handlauf beidseitig		x	
3.	Außenrampe	x		
	Neigung			Steil im Hauseingang
	Länge ca.			0,80 m
	Breite			0,80 m
	Zwischenpodeste/Größe		x	
	Handlauf		x	
	Radabweiser		x	
4.	Barrierefreier Haupteingang	x		
	Erkennbar und Auffindbar	x		
	Schwelle		x	
	Neigung	x		Kleine Rampe – steil
	Bodenbeschaffenheit			eben
	Türbreite (mind. 90 cm)		x	0,80 m
	Automatische Türen		x	
5.	Orientierung im Raum			
	Leitsystem		x	
	• Beschilderung		x	

		Ja	Nein	Bemerkungen
	• Beschilderung – große kontrastreiche Schrift		x	
	• Piktogramme		x	
	Beleuchtung			schlecht
6.	Aufzug	x		
	Abmessung Fahrkorb 1,10 m Breite x 1,40 m Tiefe		x	1,10 m x 1,30 m
	Spiegel im Fahrkorb		x	
	Handlauf im Fahrkorb		x	
	Sprachansage		x	
	Waagrechtes Bedienelement		x	
	Türbreite (mind. 90 cm)		x	0,80 m
7.	Innentreppen	x		
	Stufen	x		Anzahl ca.50
	Stufenuntertritt		x	
	Kontrastreiche Stufenmarkierung		x	
	Handlauf einseitig		x	
	Handlauf beidseitig	x		
8.	Barrierefreie Sanitäranlage		x	Anzahl
	Lage			
	Türbreite (mind. 90 cm)			
	Kennzeichnung Piktogramm			
	Bewegungsfläche vor dem WC 1,50 m x 1,50 m			
	WC beidseitig anfahrbar, d.h. Bewegungsfläche neben dem WC-Becken 0,90 m beidseitig			
	Stützklappgriffe beidseitig			
	Toilettenpapierhalterung			
	• an den Stützklappgriffen			
	• erreichbar ohne Änderung der Sitzposition			
	• Notrufanlage			
	Handwaschbecken unterfahrbar			
	Einhebelarmatur			
	Spiegel			
9.	Platz für Rollatoren	x		

		Ja	Nein	Bemerkungen
10.	Räume			
	Raum I:			
	Name des Raums			Georg-Bayer-Saal
	Lage des Raums			2. OG
	barrierefrei zugänglich	x		Bedingt (Aufzug 1,10 m x 1,30 m)
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 100
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage	x		
	Höranlage		x	
	• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		x	
	Raum II:			Vermietung über Hotel Rebstock
	Name des Raums			Galerie
	Lage des Raums			EG
	barrierefrei zugänglich	x		Bedingt (Aufzug 1,10 m x 1,30 m)
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 100
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage	x		
	Höranlage		x	
	• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		x	
	Raum III:			
	Name des Raums			Ignaz-Neumann-Saal
	Lage des Raums			2. OG
	barrierefrei zugänglich	x		Bedingt (Aufzug 1,10 m x 1,30 m)
	Türbreite (mind. 90 cm)	x		
	Besucherplätze insgesamt			Anzahl 40
	davon Rollstuhlplätze			Nach Bedarf
	Beschallungsanlage		x	
	Höranlage		x	
	• Induktionsanlage		x	mobil oder an Beschallungsanlage angeschlossen
	• FM Funkanlage		x	